

I. VŠEOBECNÉ POKYNY

- **Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za požární ochranu a bezpečnost práce na svých pracovištích.**
- **Je zakázáno pokládat na podlahy rohožky nebo jejich jiné náhrady např. koberečky, utěrky a jiné textilní podložky. Umístění odpovídajících rohoží zajistí a provede pouze správa budov.**
- **Množství tlakových lahví s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nesmí převýšit 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku.**
- **Množství hořlavých kapalin při uložení více jak 250 litrů v jednom prostoru musí být v souladu s ČSN 078304 a ČSN 650201**
- **Je zakázáno používat různé přinesené elektrické přímotopné spotřebiče a ponorné vařiče.**
- **Je zakázáno pracovat na odkrytých elektrických zařízeních pod napětím.**
- **Povolení pro používání elektrických spotřebičů vydaná před rokem 2000 jsou neplatná.**
- **Všechny používané elektrické vařiče a přímotopné spotřebiče, musí být schváleny a povoleny energetikem Pavlem Thérem.**

Ke schválení el. spotřebiče vedoucí pracoviště předloží:

- zdůvodnění používání el. spotřebiče,
- záznam o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 33 16 10,
- evidenční číslo spotřebiče,
- jméno vedoucího zaměstnance odpovědného za provoz el. spotřebiče,
- číslo místnosti, kde bude el. spotřebič používán.

Tomuto opatření nepodléhají:

Elektrické varné konvice do příkonu 2000 W, kávovary a mikrovlnné trouby.

Jejich provoz je umožněn bez povolení.

- **Únikové cesty musí být volné. Není přípustné na chodbách ukládat nábytek, krabice a jiný materiál.**
- **Manipulační prostory před uzávěry vody, plynu a rozvaděči el. proudu musí být trvale přístupné, (nesmí být zastavovány nábytkem a pod.).**
- **Rozvody energií a jiných médií musí být označeny podle příslušné ČSN.**
- **Pracovny, provozní místnosti musí být označeny jmenovkou a názvem útvaru.**

Je nepřípustné odkládat nepoužívané věci a krabice od počítačů na chodbách a v areálu Trója do vestavěných skříní. Je tím porušován zákon o požární ochraně a příkaz děkana MFF č. 1/2002 a navíc je nepříznivě ovlivňováno životní prostředí.

Pro odvezení většího množství nepotřebných věcí zajistí správa budov přistavení kontejneru na základě požadavku pracoviště.

Při likvidaci nebezpečného odpadu je nutné kontaktovat "Středisko chemické bezpečnosti", SITA-Bohemia, Koněvova 1107/54, Praha 3, PSČ 130 00 (tel.226970629, mail : info@sitabohemia.cz, další informace najdete na adrese: www.schb.cz)

II. ZÁVADY V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH

Areál Trója

Správa budov

Katedrový objekt (KO):

- upevnit na schodišti v 7 patře madlo od zábradlí; T : 15. 6. 2004
- zajistit výměnu vstupních požárních dveří do katedrového objektu v 1NP a 2 NP; T: 30. 9. 2005
- zajistit opravu požárních dveří ve vstupním krčku do KO; T: 30. 7. 2004
- vyznačit na dveře vedoucí na únikové schodiště možnost otevření; T: 30. 6. 2004
- dokončit zajištění hasicích přístrojů proti pádu; T: 30. 7. 2004
- opravit těsnění u některých požárních dveří; T: 30. 7. 2004
- označit tabulkami únikové schodiště z obou stran; T: 30. 7. 2004
- označit tabulkami v 1 NP požární hydrant, suchovod a doplnit požární vybavení; T: 30. 7. 2004
- aktualizovat v knize EPS jména zaměstnanců; T: 30. 6. 2004
- doplnit příruční lékárníčku na velínu a EPS; T: 30. 6. 2004

Vývojové dílny (VD):

- dokončit zajištění hasicích přístrojů proti pádu; T: 30. 7. 2004
- opravit závady na požárních dveří; T: 30. 8. 2004
- doplnit označení únikových cest výstražnými tabulkami; T: 30. 7. 2004

Těžké laboratoře (VD):

- dokončit zajištění hasicích přístrojů proti pádu; T: 30. 7. 2004
- opravit požární dveře a doplnit samozavírače; T: 30. 7. 2004
- opravit a přemístit osvětlení nad neutronovým zdrojem č. m. 158; T: 30. 7. 2004

Kompresorovna:

- označit místnost názvem „Kompresorovna“ a „Stlačený vzduch“; T: 30. 7. 2004
- doplnit příruční lékárníčku; T: 30. 6. 2004
- uklidit sklad sekaček; T: 30. 6. 2004

KMOP

- zajistit kontrolu elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610; T: 30. 7. 2004

KG

- zajistit kontrolu elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610; T: 30. 7. 2004

ÚTF

- zajistit kontrolu elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610; T: 30. 7. 2004

ÚČJF

- odstranit stojanové nástěnky z hlavního schodiště; T: 30. 6. 2004
(používejte pouze vestavěné nástěnky).
- označit v objektu skladů vstupní dveře „DÍLNA ÚČJF“; T: 30. 6. 2004

KMF

- odstranit stojanové nástěnky z hlavního schodiště; T: 30. 6. 2004
(používejte pouze vestavěné nástěnky).
- odstranit stůl a nástěnku na chodbě před požárním hydrantem; T: 30. 6. 2004

KEVF

- provést nové školení z požární ochrany zaměstnanců podle příkazu děkana č. 1/2002; T: 30. 6. 2004
- zajistit kontrolu elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610; T: 30. 7. 2004

KFNT

- označit vstup do m. č. 222 (pracovna ing. Procházka) na dveře umístit výstražné tabulky tlakové lahve s vyznačením druhu plynu a množstvím tlakových lahví; T: 30. 6. 2004

AÚ UK

- provést nové školení z požární ochrany zaměstnanců podle příkazu děkana č. 1/2002; T: 30. 6. 2004

Profesní dům - Trója – odstranit textilní podložku před vstupem na točité schody; T: ihned

Ke Karlovu 5

Správa budov

- zajistit dokončení jednotného značení výstražnými luminiscenčními tabulkami ve spolupráci s architektem ing. Vránou; T: 30. 9. 2004
- dokončit zajištění hasicích přístrojů proti pádu; T: 30. 6. 2004
- vyměnit na půdě Ke Karlovu 3 vodní hasicí přístroj za práškový; T: 30. 6. 2004
- vyměnit v laboratoři KCHFO (Doc. Ing. Petr Sladký) hasicí přístroj vodní za práškový; T: 30. 6. 2004
- doplnit klíč od dveří do skříňky na únikové cestě do zahrady; T: 15. 6. 2004

Ke Karlovu 3

- dokončit zajištění hasicích přístrojů proti pádu; T: 30. 6. 2004
- doplnit klíče a bezpečnostní sklo do skřínek s hasicími přístroji; T: 30. 6. 2004
- doplnit u knihovny na únikové dveře klíče ; T: 30. 6. 2004

Zápis byl proveden na základě prohlídky objektů Trója a Ke Karlovu 3 a 5 komisí jmenovanou děkanem MFF ve složení : Ivo Linx, Ing. Bohumil Kurka, Pavel Thér a Leoš Hájek.

V Praze dne 9. června 2004

Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. v.r.
děkan MFF