

## **I. VŠEOBECNÉ POKYNY**

- **Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za požární ochranu a bezpečnost práce na svých pracovištích.**
- **Je zakázáno pokládat na podlahy rohožky nebo jejich jiné náhrady např. koberečky, utěrky a jiné textilní podložky. Umístění odpovídajících rohoží zajistí a provede pouze správa budov.**
- **Množství tlakových lahví s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nesmí převýšit 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku. Vstupní dveře musí být opatřeny výstražnými smaltovanými tabulkami s označením druhu plynu.  
Prodejna: Bezpečnostních tabulek U Vodárny 6, Praha 3, tel.224 257 766, [www.tabulky.cz](http://www.tabulky.cz)**
- **Množství hořlavých kapalin při uložení více jak 250 litrů v jednom prostoru musí být v souladu s ČSN 078304 a ČSN 650201**
- **Je zakázáno používat různé přinesené elektrické přímotopné spotřebiče a ponorné vařiče.**
- **Je zakázáno pracovat na odkrytých elektrických zařízeních pod napětím.**
- **Povolení pro používání elektrických spotřebičů vydaná před rokem 2000 jsou neplatná.**
- **Všechny používané elektrické vařiče a přímotopné spotřebiče, musí být schváleny a povoleny energetikem Pavlem Thérem.**

Ke schválení el. spotřebiče vedoucí pracoviště předloží:

- zdůvodnění používání el. spotřebiče,
- záznam o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 33 16 10,
- evidenční číslo spotřebiče,
- jméno vedoucího zaměstnance odpovědného za provoz el. spotřebiče,
- číslo místnosti, kde bude el. spotřebič používán.

**Tomuto opatření nepodléhají:**

**Elektrické varné konvice do příkonu 2000 W, kávovary a mikrovlnné trouby.**

**Jejich provoz je umožněn bez povolení, ale podléhají pravidelným revizím a kontrolám.**

- **Únikové cesty musí být volné. Není přípustné na chodbách ukládat nábytek, krabice a jiný materiál.**
- **Manipulační prostory před uzávěry vody, plynu a rozvaděči el. proudu musí být trvale přístupné, ( nesmí být zastavovány nábytkem a pod.).**
- **Rozvody energií a jiných médií musí být označeny podle příslušné ČSN.**
- **Pracovny, provozní místnosti musí být označeny jmenovkou a názvem útvaru.**

Je nepřípustné odkládat nepoužívané věci a krabice od počítačů na chodbách a v areálu Trója do vestavěných skříní. Je tím porušován zákon o požární ochraně a příkaz děkana MFF č. 1/2002 a navíc je nepříznivě ovlivňováno životní prostředí.

Pro odvezení většího množství nepotřebných věcí zajistí správa budov přistavení kontejneru na základě požadavku pracoviště.

Při likvidaci nebezpečného odpadu je nutné kontaktovat např. EKO – F a.s. Praha, (tel.234312131,724233646, mail: sefr@ecof.cz, další informace najdete na adrese: www.ecof.cz).

## **II. ZÁVADY V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH**

### **Objekt Sokolovská 83**

#### **Správa budov**

- zajistit opravu omítek v dílně a v dílně s truhlářskou výrobou; T: 30. 6. 2006
- doplnit označení únikových cest výstražnými luminiscenčními tabulkami; T: 30. 12. 2005
- doplnit dielektrický koberec do rozvodny; T: 30. 12. 2005
- doplnit klíč a bezpečnostní skříňku u dveří (únikový východ) z knihovny na zadní schodiště; T 30. 11. 2005
- doplnit klíč a bezpečnostní skříňku u dveří (únikový východ) na dvůr z tělocvičny; T 30. 11. 2005

#### **MÚ UK**

- provést školení zaměstnanců z PO a BOZP; T: 30. 12. 2005

#### **KPMS**

- podat žádost o používání elektrického spotřebiče (přímotop) v m. č. 411; T: 30. 11. 2005

### **Objekt Malostranské nám. 25**

#### **Správa budov**

- přemístit hasicí přístroj na půdě; T: 30. 11. 2005
- upevnit hasicí přístroj ve strojovně klimatizace; T: 30. 11. 2005

#### **PROFDU**

- u barmana nebyly uloženy klíče od únikové cesty z restaurace na dvůr.  
Uložený T: 11. 11. 2005 do 18.00 hod. v požární knize, byl splněn.

Zápis byl proveden na základě prohlídky objektů komisí jmenovanou děkanem MFF ve složení: František Nevrlý, Adelína Starostová, Karel Sobota, Ivo Linx, Ing. Bohumil Kurka, Leoš Hájek, Pavel Thér.